



Direction Générale des Services

Direction de la Politique Immobilière et de la
Construction

DPIC-Service Administratif et Finances

Affaire suivie par : Joseph de Jaeger, agence Nord
Poste: 80.70

2014-CP-5074

RAPPORT A LA COMMISSION PERMANENTE

Séance du vendredi 16 mai 2014

**POLITIQUE C03 SOUTENIR LE PARCOURS
DE FORMATION DES JEUNES YVELINOIS**

**BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX
OPÉRATION DE TRAVAUX AU COLLÈGE
MAGELLAN A CHANTELOUP-LES-VIGNES**

Code	C0301
Secteur	Favoriser la réussite scolaire des collégiens dans un environnement de travail de qualité dans la Cité
Programme	Plan pluriannuel d'investissement dans les collèges publics (2010-2016)

Données financières	Investissement	
	AP	CP sur AP
Enveloppes de financement		
Montant actualisé	560 000 000 €	31 314 000 €
Montant déjà engagé	67 644 248 €	5 270 641 €
Montant disponible	492 355 752 €	26 043 359 €
Montant réservé pour ce rapport	292 000 €	12 000 €

Echéancier des crédits de l'opération :

Opération	CP 2014	CP 2015	CP 2016
292 000 €	12 000 €	218 000 €	62 000 €

Travaux de réfection des courants faibles et du système de sécurité incendie au collège « Magellan » à Chanteloup les Vignes.

Il vous est proposé d'adopter la programmation de l'opération de travaux dans le collège « Magellan » à Chanteloup les Vignes, présentée dans la fiche ci-jointe.

En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

OPERATION NOUVELLE

Opération : 2007P013O105T04 CHANTELOUP LES VIGNES Collège « Magellan » Travaux de réfection des courants faibles et du système de sécurité incendie
--

Enveloppe financière € TTC

Montant des travaux :	234 900
Date de valeur :	Novembre 2013
Maîtrise d'œuvre :	18 600
Services au maître d'ouvrage :	16 400
Aléas :	11 700
Révisions :	10 400
Total opération :	<hr/> 292 000

Calendrier

Notification maîtrise d'œuvre :	Juillet 2014
Remise Avant-Projet :	Août 2014
Notification travaux :	Avril 2015
Livraison :	Août 2015

Echéancier en € TTC

2014	12 000
2015	218 000
2016	62 000

JUSTIFICATION DE L'OPÉRATION

L'installation « courants faibles » du collège date de l'origine du collège (1992 – 1993), et elle présente à ce jour les problématiques suivantes :

- Le système de sécurité incendie est vétuste et il est difficile à présent de trouver des pièces détachées pour ce dernier dans le cadre de la maintenance.
- L'installation de câblage informatique et téléphonique est obsolète et ne respecte pas le cahier des charges du département prenant en compte les nouvelles orientations pour le numérique.

Il est donc proposé une réfection des installations décrites ci-dessus du collège et d'y intégrer l'anti-intrusion qui a une douzaine d'années.

CONSISTANCE DE L'OPÉRATION

Les travaux envisagés comprennent :

Sécurité

- Réfection du système de sécurité incendie
- Réfection de l'horloge, sonnerie de fin de cours et sonorisation

- Remplacement des modules alarmes techniques

Câblage informatique et téléphonique

- Réfection de l'intégralité du pré-câblage informatique et téléphonique
- Remplacement de l'autocom
- Rénovation complète de l'alarme intrusion